



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Тульской области**

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: Ugprn@region.tula.net  
**ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области**  
301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 31/1/1-6**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Киреевский центр образования №4»  
муниципального образования Киреевский район**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица.)

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

**Во исполнение распоряжения**

(наименование органа ГПН)

**ВрИО начальника ОНД и ПР по Узловскому,**

**Киреевскому районам и г. Донской Тульской области**

**майора внутренней службы Ерзаулова А.А. № 31 от «20» февраля 2021 г.**

ч.4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

п. 21 Положения «О федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290

**«09» марта 2021 г. 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.**

**«16» марта 2021 г. 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.**

**«18» марта 2021 г. 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.**

*ВрИО начальником ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области*

*майором внутренней службы Ерзауловым Алексеем Александровичем*

**проведена плановая/выездная проверка в отношении**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта защиты и их адреса)

**Объектов защиты здания, помещения и территория детского сада**

**Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Киреевский центр образования №4»**

**(Объект категории Значительного риска)**

**по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Тесакова, д. 38**

**совместно Директор МКОУ «Киреевский центр образования №4» Алтухова Елена Петровна**

**Дикорева Ирина Семеновна ответственная за ПБ**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения   | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено   | Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1             | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 1.            | Отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная, в установленном порядке на систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей.  | п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.);<br>ст. 4.151 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года №123-ФЗ | До 01.12.2021 г.   |  |
| 2.            | Электрические провода и кабели способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325.  | ст. 4.151 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; СП 5.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной   | До 01.12.2021 г.   |  |
| 3.            | В помещениях школы установлено по 2 дымовых извещателя ИПД, что не соответствует СП 5.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности» | ст. 4.151 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; СП 5.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной   | До 01.12.2021 г.   |  |
| 4.            | Не обеспечен выход из лестничной клетки в чердачное помещение через противопожарный люк 2-ГО типа по закреплённым стальным стремянкам.   | «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.); СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность  | До 01.12.2021 г.   |  |
| 5.            | Запорное (замки) устройство на двери эвакуационного выхода закрыты на ключа.   | п. 26 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)  | До 01.12.2021 г.   |  |

*Алтухова Е.П.*



|   |   |   |                  |  |
|---|---|---|------------------|--|
| 6 | Объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечен наличием исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной | п. 30 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) | До 01.12.2021 г. |  |
|---|---|---|------------------|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено

**Дознаватель ОНД и ПР по Узловскому,  
Киреевскому районам и г. Донской Тульской области  
капитан внутренней службы Перцев И.А.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)  
М.П. \*

«18» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):

**Директор**

**Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Киреевский центр образования №4»**

**Алтухова Елена Петровна**

(должность, фамилия, инициалы)

«18» марта 2021 г.



(подпись)

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Одновременно сообщая, что на территории Тульской области функционирует единый телефон доверия  
ГУ МЧС России по Тульской области №6-99-00