



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тульской области**

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: Ugpn@region.tula.net
ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 29/1/1-8

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Киреевский центр образования №4»
муниципального образования Киреевский район**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения

(наименование органа ГПН)

ВРИО начальника ОНД и ПР по Узловскому,

Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

майора внутренней службы Ерзаулова А.А. № 29 от «20» февраля 2021 г.

ч.4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

п. 21 Положения «О федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290

«09» марта 2021 г. 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

«16» марта 2021 г. 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

«18» марта 2021 г. 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

ВРИО начальником ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
майором внутренней службы Ерзауловым Алексеем Александровичем

проведена плановая/выездная проверка в отношении

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта защиты и их адреса)

Объектов защиты здания, помещения и территория детского сада

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Киреевский центр образования №4»

(Объект категории Значительного риска)

по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 24

совместно Директор МКОУ «Киреевский центр образования №4» Алтухова Елена Петровна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная, в установленном порядке на систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей.	п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.); ст. 4.151 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года №123-ФЗ	До 07.03.2022 г.	
2	На дверях эвакуационных выходов отсутствуют приспособления для самозакрывания.	п. 24 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	До 07.03.2022 г.	
3	Не обеспечен выход из лестничной клетки в чердачное помещение через противопожарный люк 2-ГО типа по закрепленным стальным стремянкам.	«Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.); СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 8.4*	До 07.03.2022 г.	
4	Запорное (замки) устройство на двери эвакуационного выхода в актовом зале закрыта на ключ.	п. 26 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	До 07.03.2022 г.	
5	Объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечен наличием исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	До 07.03.2022 г.	

Алтухова Е.П.

6	Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов с лестничных клеток.	п. 14 (д) «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	До 07.03.2022 г.	
7	Допущено применение материалов для отделки стен, потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ0. В вестибюли(холле) школы.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134	До 07.03.2022 г.	
8	Допущено применение материалов для отделки стен, потолков с более высокой пожарной опасностью чем класс КМ0. В актовом зале школы	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134, ч.8	До 07.03.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено

**Дознаватель ОНД и ПР по Узловскому,
Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
капитан внутренней службы Перцев И.А.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» марта 2021 г.



Предписание для исполнения получил(а):

Директор

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Киреевский центр образования №4»

Алтухова Елена Петровна

(должность, фамилия, инициалы)

«18» марта 2021 г.



* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Одновременно сообщая, что на территории Тульской области функционирует единый телефон доверия
ТУМЧС России по Тульской области 56-99-99